

LICITACIÓN SIMPLIFICADA:	OBRA:
SAPAF/GTO/LS/AP/2023-12	"RELOCALIZACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 9 (LAS OFICINAS) EN COLONIAL DEL VALLE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO"

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LICITACIÓN

Fecha:	Jueves, 04 de mayo del 2023.
--------	------------------------------

En el Municipio de San Francisco del Rincón, Gto., siendo las **09:30 horas del día 04 de mayo del 2023**, y estando constituidos en la oficina de la Gerencia Técnica y Operativa, ubicada en: **Calle Nueva Galicia Esq. Cuauhtémoc S/N, Fracc. Colonial del Valle C.P. 36379, de la Ciudad de San Francisco del Rincón, Gto.**, con la intervención del funcionario o servidor público designado para esta licitación **C. Ing. Arturo Preciado Guerrero, con cargo de Gerente Técnico y Operativo del SAPAF.**, así como las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar esta acta, misma que tiene por objeto dejar constancia de las aclaraciones y en su caso las modificaciones necesarias a las bases de la Licitación Simplificada **No. SAPAF/GTO/LS/AP/2023-12**, en la preparación de las Proposiciones de la licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

Que una vez llevado a cabo la revisión de todos y cada uno de los requisitos solicitados en la invitación de la Licitación Simplificada No. **SAPAF/GTO/LS/AP/2023-12** de fecha **27 de abril del 2023**, a las bases y requisitos de este concurso, cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia. Se hacen las siguientes aclaraciones y modificaciones a la invitación de la licitación y a las Bases de licitación.

Consideraciones Generales:

Previo a la presentación de preguntas, se hace por parte de la convocante no cuenta con aclaraciones y/o modificaciones a las bases de la Licitación Simplificada **No. SAPAF/GTO/LS/AP/2023-12** de fecha **27 de abril del 2023**.

Presentación de Preguntas y Respuestas:

Por parte de los asistentes manifiestan que tienen las siguientes preguntas:

Licitante: Juan Ubaldo Moya Villanueva

1-. En relación a la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, se autoriza ingresar la de un día anterior a la apertura de la propuesta? Ya que regularmente la pagina del IMSS para poder descargar el día vigente, es apartir de las 8:30 a.m, casi no hay forma de entrar mas temprano a dicha pagina, arroja la frase IT WORKS. O en su defecto, poder recorrer la hora de la apertura lo mas tarde posible, para obtenerla con seguridad.

Respuesta:

Se acepta por parte de la convocante que la opinión de cumplimiento del IMSS sea generada dentro del periodo comprendido entre la invitación hasta un día antes de la apertura de propuestas.

Licitante: José Juan Araiza Aguilera.

1-. Se solicita tubería de contrademe de 500 mm y un espesor de 3/8", es decir 20" de diámetro, siendo que la ampliación inicial es a 20", se recomienda considerar de 24" de diámetro, ya que tubería LAGUNA no maneja de 22" y para que entre correctamente el ampliador de 20". Por lo que, también cambiaria la medida del tubo en la instalación.

Respuesta:

Acta Junta de Aclaraciones y Modificaciones a publicación y a las Bases de Licitación.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

NUEVA GALICIA ESQ. CUAUHTÉMOC, S/N FRACC. COLONIAL DEL VALLE, C.P. 36379, TEL.: (476) 744 4321, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

ESTA FORMA NO SERÁ VÁLIDA SI PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.





LICITACIÓN SIMPLIFICADA:	OBRA:
SAPAF/GTO/LS/AP/2023-12	"RELOCALIZACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 9 (LAS OFICINAS) EN COLONIAL DEL VALLE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO"

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LICITACIÓN

Fecha:	Jueves, 04 de mayo del 2023.
--------	------------------------------

Los conceptos 1.21, 1.24 y 1.25 se deberán de considerar de la siguiente manera:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
1.21	Ampliación en agujero de perforación de 20" a 30" de 0 a 100 m en material tipo I.	ML	24
1.24	Suministro de tubería de ademe lisa, incluye flete acarrees y maniobras locales puesto lab sitio del pozo en la localidad en el siguiente diámetro 600 mm y un espesor de 1/4".	ML	24
1.25	Instalación de tubería de ademe lisa, ranurada y canastilla, de acero incluye: soldadura e hincado de 600 mm de diámetro y 1/4" de espesor.	ML	24

2-. La ampliación para el sello sanitario esta de 20" a 26" de diámetro, como quedaría finalmente?

Respuesta:

Se debe de considerar como se estableció en la pregunta anterior la modificación del concepto 1.21 debiendo decir:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
1.21	Ampliación en agujero de perforación de 20" a 30" de 0 a 100 m en material tipo I.	ML	24

3-.En la cementación si indica tubo de contraademe de 24", pero con una ampliación a 26"

Respuesta:

Se debe de considerar el concepto de la siguiente manera:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
1.28	Cementación con lechada de cemento en agujero de 30" y casquillo de 24".	ML	24

Se realizaron las anteriores aclaraciones y modificaciones a las Bases de Licitación, con fundamento y en apego a lo estipulado en los artículos 54 penúltimo y último párrafo y 57 fracción III segundo párrafo y 75 último párrafo, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 80 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, además de lo indicado en

Acta Junta de Aclaraciones y Modificaciones a publicación y a las Bases de Licitación.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

NUEVA GALICIA ESQ. CUAUHTÉMOC, S/N FRACC. COLONIAL DEL VALLE, C.P. 36379, TEL.: (476) 744 4321, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTP.




LICITACIÓN SIMPLIFICADA:	OBRA:
SAPAF/GTO/LS/AP/2023-12	"RELOCALIZACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 9 (LAS OFICINAS) EN COLONIAL DEL VALLE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO"

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LICITACIÓN

Fecha:	Jueves, 04 de mayo del 2023.
--------	------------------------------







las bases de licitación en el apartado: Decima Primera.- De la Visita al lugar y Junta de Aclaraciones. Inciso A) y B).

La presente acta de modificación y aclaraciones a las bases de Licitación Simplificada No. SAPAF/GTO/LS/AP/2023-12 se ponen a disposición de los interesados en las oficinas de la convocante (Gerencia Técnica y Operativa del SAPAF) a partir de su suscripción.

Cabe hacer mención que esta es la primera y última acta relativa a la Junta de Aclaraciones del presente procedimiento de contratación.

No habiendo otro asunto que tratar y asentar, se da por terminada la Junta de Aclaraciones de la Licitación que se hace mención en el cuadro de referencia (encabezado de la hoja) siendo las 11:07 horas del día de su inicio, firmando para su constancia los que en ella intervienen.

POR LOS CONTRATISTAS, SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS REPRESENTANTES

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO. RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMAS
1	NOMBRE: ING. ARTURO PRECIADO GUERRERO REPRESENTANTE DE: GERENTE TECNICO Y OPERATIVO DEL SAPAF Y/O FUNCIONARIO DESIGNADO	
2	NOMBRE: JOSE JUAN ARAIZA AGUILERA REPRESENTANTE DE: JOSE JUAN ARAIZA AGUILERA	
3	NOMBRE: VICTOR ALFONSO FRANCO CRUZ REPRESENTANTE DE: JUAN UBALDO MOYA VILLANUEVA	
4	NOMBRE: ENRIQUE ARAIZA VENEGAZ. REPRESENTANTE DE: ENRIQUE ARAIZA VENEGAZ.	
5	NOMBRE: ARQ. DIEGO ARMANDO ROSAS MARTINEZ REPRESENTANTE DE: JEFE DE OBRA INTERNA Y FRACCIONAMIENTOS SAPAF.	
4	NOMBRE: ING. VALERIA ABIGAIL LOPEZ LOPEZ REPRESENTANTE DE: SUPERVISOR DE OBRA Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO SAPAF	

ESTA FORMA NO SERÁ VÁLIDA SI PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

Acta Junta de Aclaraciones y Modificaciones a publicación y a las Bases de Licitación.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

NUEVA GALICIA ESQ. CUAUHTEMOC, S/N FRACC. COLONIAL DEL VALLE, C.P. 36379, TEL.: (476) 744 4321, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

Lic. Fabián Velázquez Villalpando
Presidente del Consejo Directivo
P r e s e n t e.


Hago referencia al procedimiento de adjudicación por Licitación simplificada No. SAPAF/GTO/LS/AP/2023-12, en relación a la obra de la obra: "RELOCALIZACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 9 (LAS OFICINAS) EN COLONIAL DEL VALLE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO", Su servidor cuenta con la siguiente duda,

En relación a la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, se autoriza ingresar la de un día anterior a la apertura de la propuesta? Ya que **regularmente** la página del IMSS para poder descargar el día vigente, es a partir de las 8.30 am, casi no hay forma de entrar más temprano a dicha página, arroja la frase **IT WORKS!**. O en su defecto, poder recorrer la hora de la apertura lo más tarde posible, para obtenerla con seguridad.

Agradezco su comprensión y quedo en espera de su respuesta.

León, Gto, 4 de Mayo del 2023.

ATENTAMENTE



C.P. Juan Ubaldo Moya Villanueva
Representante Legal



JOSÉ JUAN ARAIZA AGUILERA

PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS

Lic. Fabián Velázquez Villalpando

Presidente del Consejo Directivo

Presente.

Hago referencia al procedimiento de adjudicación por Licitación simplificada No. SAPAF/GTO/LS/AP/2023-12, convocado por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco, a su digno cargo, para adjudicar el contrato relativo a la realización de la obra: “RELOCALIZACIÓN DE POZO PROFUNDO NO. 9 (LAS OFICINAS) EN COLONIAL DEL VALLE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO”,

Solicitando me apoye con las siguientes dudas:

1. Se solicita tubería de contra- ademe de 500 mm y un espesor de 3/8”, es decir 20” de diámetro, siendo que la ampliación inicial es a 20”; se recomienda considerar de 24” de diámetro, ya que tubería LAGUNA no maneja de 22” y para que entre correctamente el ampliador de 20”. Por lo que, también cambiaría la medida del tubo en la instalación.
2. La ampliación para el sello sanitario está de 20” a 26” de diámetro, cómo quedaría finalmente?
3. En la cementación sí indica tubo de contra-ademe de 24”, pero con una ampliación a 26”.

Sin más por el momento, agradezco sus valiosas respuestas, me despido enviando un cordial saludo.

Irapuato, Gto., a 04 de Mayo de 2023.

Atentamente

C. José Juan Araiza Aguilera

Director General